

TOOTE OMADUSTE HINDAMISE PROTOKOLL



Tšehhi

viitenumber 1017 – CPR – 07.403.551, läbivaatus nr 1

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrusega (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106, ja komisjoni määruse nr 568/2014 (EL) kohaselt antakse välja kõnealune protokoll järgmise ehitustoote kohta:

väike reoveepuhasti arvestuslikult kuni 50 inimesele

tüübiseeria: greenFLOW

tüübid: 4, 6, 9, 11, 13

Marseplast Sp. z o.o.

ul. Podłężska 17, 32-005 Niepołomice, Poola
registrikood 001412118

Tootmiskoht: vt ülal

TÜV SÜD Czech s.r.o. hindas katsete, arvutuste, tabeli väärtuste ja dokumentide põhjal süsteemi 3 raames, kooskõlas lisaga V. 1.4 CPR. toote valitud toimivust, mida on kirjeldatud standardi

EN 12566-3:2005 + A2:2013

ZA lisas

Protokolli lehekülgede arv koos tiitellehega: 3

Põhinäitajad	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus															
Puhastusefektiivsus, kui orgaaniline koormus ööpäevas on $BHT_5 = 0,23$ kg/päev	<table border="1"><tr><td>BHT_5</td><td>90,4%</td><td>36,1</td></tr><tr><td>KHT_{CR}</td><td>81,3%</td><td>mgO₂/l</td></tr><tr><td>T</td><td>84,1%</td><td>145,5</td></tr><tr><td>N_{kogu}</td><td>54,1%</td><td>mgO₂/l</td></tr><tr><td>P_{kogu}</td><td>36,9%</td><td>49,3 mg/l 61,9 mg/l 13,4 mg/l</td></tr></table>	BHT_5	90,4%	36,1	KHT_{CR}	81,3%	mgO ₂ /l	T	84,1%	145,5	N_{kogu}	54,1%	mgO ₂ /l	P_{kogu}	36,9%	49,3 mg/l 61,9 mg/l 13,4 mg/l	EN 12566-3:2005 + A2:2013
BHT_5	90,4%	36,1															
KHT_{CR}	81,3%	mgO ₂ /l															
T	84,1%	145,5															
N_{kogu}	54,1%	mgO ₂ /l															
P_{kogu}	36,9%	49,3 mg/l 61,9 mg/l 13,4 mg/l															
Hermeetilisus (veeproov)	Positiivne tulemus	EN 12566-3:2005 + A2:2013															
Survetugevus (arvutuslik)	Backfilli ja WETi positiivset tulemust vt edasi	EN 12566-3:2005 + A2:2013															
Vastupidavus (PE rotovormimine)	Positiivne tulemus (proovimeetod EN ISO 1133-1:2011, EN ISO 1183-1:2012, EN ISO 527-2:2012)	EN 12566-3:2005 + A2:2013															

Praha, 10.09.2015



/alkiri/

Teavitatud asutuse nr 1017 nimel
Jana Bačinova
sertifitseerimisosakonna juhataja

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorska 994 • 14221 Praha 4 • Tšehhi Vabariik • ceflificabon@tuv-sud.cz