



Marseplast Sp. z o.o.
ul. Podłęska 17, 32-005 Niepołomice, Poola
tel 122 814 000, faks 122 814 021



Toimivusdeklaratsioon nr 1/OB/2015

KVALITEEDITUNNISTUS

nr:.....
kuupäev:.....
tootja: **Marseplast Sp. z o.o.**
ul. Podłęska 17
32-005 Niepołomice

Toodet kontrolliti ja katsetati nii tootmisprotsessi käigus kui ka pärast selle lõppu asjakohase tehnilise kirjelduse nõuete kohaselt.

Tootenimi: reoveepuhasti greenFLOW 4/6/9/11/13/ W³

Tootetähis:

Tootmiskuupäev/-periood:

Rotatsiooniprotsessi kaart:

Kvaliteediohje tulemus: toode on valmistatud tehnilise dokumentatsiooni kohaselt, sel puuduvad varjatud vead.

Kvaliteediklassifikatsioon: „1“

Komplekteeris:

.....

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
bioloogiline reoveepuhasti greenFLOW 4/6/9/11/13 /W³
Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
toote number:.....(ka mahuti ümbrisele paigutatud number).
Ehitustoote kavandatud kasutusala või kasutusosalad, mille tootja on määranud kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjelduse järgi:
arvestuslikult kuni 50 inimesele mõeldud väikesed reoveepuhastid. 3. osa: kodumajapidamisse ette nähtud konteiner-tüüpi või kohapeal paigaldatavad reoveepuhastid.

Ratassõidukite liiklus mahuti kohal maapinnal on keelatud.

Artikli 11 lõikes 5 nõutud kaubanimi ja tootja kontaktaadress:

Marseplast Sp. z o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice, Poola

Asjakohastel juhtudel volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress: **ei ole asjakohane.**

Lisas V sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollimissüsteem:
süsteem 3.

Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: PN-EN 12566-3 + A2:2013. Arvestuslikult kuni 50 inimesele mõeldud väikesed reoveepuhastid. 3. osa: kodumajapidamisse ette nähtud konteiner-tüüpi või kohapeal paigaldatavad reoveepuhastid.

Toote tüübikate protokoll: 1017-CPR-07.403.551, ülevaatus nr I TUV SUD CZECH s.r.o.

Novodvorska 994, 142 21 Praha 4, Tšehhi Vabariik.

Asutuse identifitseerimisnumber: 1017

Ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang: **ei ole asjakohane.**

Deklareeritava toimivus:

Põhinäitajad	Toimivus			Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Puhastusefektiivsus, kui orgaaniline koormus ööpäevas on BHT ₅ = 0,23 kg/päev	BHT ₅	90,4%	36,1 mgO ₂ /l	PN-EN 12566-3 + A2:2013
	KHT _{CR}	81,3%	145,5 mgO ₂ /l	
	T	84,1%	49,3 mg/l	
	N _{kogu}	54,1%	61,9 mg/l	
	P _{kogu}	36,9%	13,4 mg/l	
Hermeetilisus (veeproof)	Positiivne tulemus			PN-EN 12566-3 + A2:2013
Survetugevus (arvutuslik)	GreenFLOW 4	Backfill	0,33/0,35	PN-EN 12566-3 + A2:2013
		WET	0,89 m	
	GreenFLOW 6	Backfill	0,33/0,35	
		WET	1,39 m	
	GreenFLOW 9	Backfill	0,35/0,30	
		WET	0,90 m	
	GreenFLOW 11	Backfill	0,35/0,30	
		WET	1,35 m	
	GreenFLOW 13	Backfill	0,312/0,295/0,35	
		WET	1,525 m	
Vastupidavus	Positiivne tulemus			PN-EN 12566-3 + A2:2013

Asjakohane tehniline dokumentatsioon või spetsiaalne tehniline dokumentatsioon:

kasutaja käsiraamat, paigaldusjuhend.

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritavale toimivusele. Kõnealune toimivusdeklaratsioon antakse välja kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastas:

Niepołomice, 10. september 2015

Volitatud isiku allkiri